

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 济南和弘区域能源有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目					建设地点		山东省济南市文化西路 44 号山东大学趵突泉校区								
	行业类别		D4430 热力生产和供应					建设性质		<input type="checkbox"/> 新 建 <input checked="" type="checkbox"/> 改 扩 建 <input type="checkbox"/> 技 术 改 造								
	设计生产能力		新增 1 台 6t/h 的燃气蒸汽锅炉		建设项目开工日期		2022 年 6 月		实际生产能力		新增 1 台 6t/h 的燃气蒸汽锅炉		投入试运行日期		2022 年 9 月			
	投资总概算（万元）		100					环保投资总概算（万元）		20		所占比例（%）		20.0				
	环评审批部门		济南市生态环境局历下分局					批准文号		历下环建审（报告表）〔2021〕25 号		批准时间		2021 年 11 月 12 日				
	初步设计审批部门		---					批准文号		---		批准时间		---				
	环保验收审批部门		---					批准文号		---		批准时间		---				
	环保设施设计单位		\			环保设施施工单位			\		环保设施监测单位		山东华晟环境检测有限公司					
	实际总投资（万元）		100					实际环保投资（万元）		20		所占比例（%）		20.0				
	废水治理（万元）		--	废气治理（万元）		--	噪声治理（万元）		--	固废治理（万元）		--	绿化及生态（万元）		--	其它（万元）		---
	新增废水处理设施能力		无					新增废气处理设施能力		无		年平均工作时		4350				
	建设单位		济南和弘区域能源有限公司			邮政编码		--		联系电话		15318817553		环评单位		山东国嘉环保科技有限公司		

污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污 染 物		原有排 放量 (1)	本期工程实际排 放浓度 (2)	本期工程允许排 放浓度(3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自 身削减量 (5)	本期工程实际排 放量 (6)	本期工程核定 排放总量(7)	本期工程“以新 带老”削减量 (8)	全厂实际 排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替 代削减量 (11)	排放增减 量 (12)	
	废 水		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	化学需氧量		--	70	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	氨        氮		--	3.93	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	石油类		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	废 气		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	二氧化硫		--	未检出	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	烟        尘		--	1.4	10	--	--	0.0104	--	--	--	--	--	--	+0.0104
	工业粉尘		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物		--	31	50	--	--	0.2306	--	--	--	--	--	--	+0.2306
	它 特 征 污 染 物	与 项 目 有 关 的 其 它		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米； 水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年