

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：92430626MA4LBJTLIE001V
单位名称：平江县南江镇自泉砖厂
报告时段：2023年第02季
法定代表人（实际负责人）：邹长远
技术负责人：邹长远
固定电话：13874007312
移动电话：13874007312

排污单位名称（盖章）
报告日期：2023年07月12日

岳阳市生态环境局：

平江县南江镇自泉砖厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (粘土砖瓦及建筑砌块制造)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	原辅料制备	页岩	7800	t/a	
			粉煤灰	3900	t/a	
		成型干燥系统				
		烧成系统				
2	辅料	原辅料制备				
		成型干燥系统				

3	能源消耗	原辅料制备	生物质燃料	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		35610	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		成型干燥系统	生物质燃料	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		35610	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		烧成系统	生物质燃料	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		106830	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
4	主要产品	烧成系统					
5	运行时间和生产负荷	原辅料制备	正常运行时间		2184	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		成型干燥系统	正常运行时间		2184	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		烧成系统	正常运行时间		2184	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
6	主要产品产量	烧成系统	烧结砖		450	其它	块
7	取排水	原辅料制备	工业新鲜水		910	t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
		成型干燥系统	工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
		烧成系统	工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号				
			治理设施类型				
			开工时间				
			建设投产时间				
			计划总投资			万元	
			报告周期内累计完成投资			万元	

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				4月份	5月份	6月份	季度合计	
其他合计			氮氧化物	0.1742	0.1803	0.1742	0.5287	
			氟化物				0	
			颗粒物				0	
			二氧化硫	0.2489	0.2572	0.2489	0.755	
全厂合计			VOCs				0	
			SO2	0.2489	0.2572	0.2489	0.755	
			NOx	0.1742	0.1803	0.1742	0.5287	
			颗粒物		0		0	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					4月份	5月份	6月份	季度合计	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

2023年二季度，总生产91天。全季度总产品烧结砖产量为450万块，消耗原辅料页岩7800吨、煤矸石3900吨。生产期间、废气治理设施均按规范运行，无故障，监测结果均达到排放限值要求。二氧化硫0.7551吨、氮氧化物0.528768吨。用电量178050度，用水量910吨。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
固体废物暂存间 - TS001		* 否	* * 否	* * 否	* 否	