



YT202407HJ316



# 检测报告

报告编号: YTHJ 字第 (202407319) 号

项目名称: 大气降水检测项目

委托单位: 山东铝业有限公司

淄博圆通环境检测有限公司



## 检测报告

YTHJ 字第(202407319)号

第 1 页 共 3 页

## 一、基本信息

委托单位/ 受检单位	山东铝业有限公司				
联系人	韩大鹏	联系电话	13864460480	地址	山东省淄博市张店区五公里路 1 号
采样日期	2024.07.16	交样日期	2024.07.16	分析日期	2024.07.17

## 二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
大气降水	雨水排放口	pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮	1 天*1 次

## 三、样品描述

类别	检测点位	样品状态
大气降水	雨水排放口(118°5'33"E 36°44'8"N)	无色、液体

## 四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	大气降水	悬浮物	GB/T 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L
2		pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/
3		氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L
4		化学需氧量	HJ 828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L

## 五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-01-132	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A

## 检测报告

YTHJ 字第(202407319)号

第 2 页 共 3 页

ZBYT-01-050	具塞滴定管	50mL
-------------	-------	------

现场检测人员：李涵卓、王永梁

分析检测人员：李梦茹、冯笑

编制：

刘尧

批准：

李俊刚

审核：

冯笑

境检  
★  
检测专

## 检测报告

YTHJ 字第（202407319）号

第 3 页 共 3 页

## 六、检测结果

## (一) 大气降水检测结果


表 1-1 大气降水检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测参数			
			pH (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2024.07.16	雨水排放口	S2407HJ316 A101	7.7	24	6	1.12

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*



## 说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：（0533）5201811

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>

