

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：济南南郊宾馆

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		济南南郊宾馆新建一台燃气锅炉项目				建设地点		山东省济南市历下区马鞍山路2号济南南郊宾馆现有锅炉房内								
	行业类别		D4430 热力生产和供应				建设性质		<input type="checkbox"/> 新 建		<input checked="" type="checkbox"/> 改 扩 建		<input type="checkbox"/> 技 术 改 造		<input type="checkbox"/> 迁 建		
	设计生产能力		锅炉额定热功率为 1.303MW		建设项目开工日期		2024 年 7 月		实际生产能力		锅炉额定热功率为 1.303MW		投入试运行日期		2024 年 7 月		
	投资总概算（万元）		80				环保投资总概算（万元）		5		所占比例（%）		6.25				
	环评审批部门		济南市生态环境局历下分局				批准文号		历下环建审（报告表）（2024）12 号		批准时间		2024 年 7 月 12 日				
	初步设计审批部门		---				批准文号		---		批准时间		---				
	环保验收审批部门		---				批准文号		---		批准时间		---				
	环保设施设计单位		---		环保设施施工单位		---		环保设施监测单位		山东华晟环境检测有限公司						
	实际总投资（万元）		80				实际环保投资（万元）		5		所占比例（%）		6.25				
	废水治理（万元）		--	废气治理（万元）	--	噪声治理（万元）		--	固废治理（万元）		--	绿化及生态（万元）		--	其它（万元）		---
	新增废水处理设施能力		无				新增废气处理设施能力		无		年平均工作时间（h）		8760				
	建设单位		济南南郊宾馆		邮政编码	--		联系电话		15963117588		环评单位		山东国环环保科技有限公司			

污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物		原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废水		0.6037	0.1803	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量		--	68	350	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨 氮		--	3.21	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气		--	0.106	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	二氧化硫		0.092	未检出	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	烟 尘		0.063	2.6	10	--	--	0.0139	0.029	--	0.0769	0.092	--	+0.0139
	工业粉尘		--			--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物		0.451	26	50	--	--	0.1387	0.148	--	0.5897	0.599	--	+0.1387
	其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) + （1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米； 水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年