



YT202405HW014



241520344278



检测报告

报告编号: YTHW 字第 (202405012) 号

样品名称: 雨水

受检单位: 威海天宇新材料科技有限公司



淄博圆通环境检测有限公司

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T564

检测报告

YTHW 字第(202405012)号

第 1 页 共 2 页

项目编号	YT202405HW014	检测类别	委托检测
样品名称	雨水	样品数量	6 瓶
型号规格等级	—	商标	—
生产日期或批号	—	来样方式	客户送样
委托单位及地址	威海天宇新材料科技有限公司 山东省威海市荣成市凭海东路 220 号		
受检单位	威海天宇新材料科技有限公司		
到样日期	2024.05.16	检测日期	2024.05.16
样品描述	完好		
检测参数	悬浮物、化学需氧量		
检测依据	GB/T 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》 HJ 828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》		
主要检测仪器	仪器编号	仪器名称	仪器型号
	ZBYT-01-023	电子天平	ML204
	ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
	ZBYT-01-050	具塞滴定管	50mL
备注	本次检测结果仅对来样负责。		

编制:

刘尧

批准:

李俊刚


审核:



附件：样品图片



说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：（0533）5201811

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>

