



# 深圳市源策通检测技术有限公司

Shenzhen Yuancetong Testing CO.,LTD

## 检测报告

TESTING REPORT

项目名称

广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目噪声验收检测

(Item):

项目地址

佛山三水南山镇

(Address)

委托单位

佛山广能新能源有限公司

(Client):

报告日期

2025-06-20

(Date of report):

深圳市源策通检测技术有限公司  
Shenzhen yuancetong testing CO.,LTD



# 说 明

(testing explanation)

- 1、 本报告只适用于检测目的范围。

This report is only suitable for the area of testing purposes.

- 2、 委托检测仅对检测时作业环境负责

For entrusted tests, this report is only responsible in the testing environment.

- 3、 本报告涂改无效。

This report shall not be altered.

- 4、 报告无“检测专用章”及“计量认证章”无效。

This report must have the special impression and measurement of YCT

- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be copied partly without the written approval of YCT

- 6、 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

The testing results would only present the datas taken at the scene within specific conditions where our clients provide.

本公司通讯资料：

联系地址： 深圳市龙岗区龙城街道愉园社区白灰围一路兴龙大厦 601 室  
(Address) Room 601,Xinglong Building,NO.1 Baihuiwei Road, Yuyuan Community, Longcheng sub-district, Longgang District, Shenzhen City

联系电话：(Tel)	0755-89318123	89318698	28921258
邮政编码：(Postcode)	518172	传真：(Fax)	0755-89318158
电子邮件：(Email)	yuancetong@163.com		
网 址(Website)	http://www.yuancetong.com		

## 一、检测概况(Testing survey):

检测目的 (Testing purposes)		受佛山广能新能源有限公司的委托, 对广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目噪声进行验收检测。					
检测人员 (Person of sampling)		梁誉、蓝超越					
检测日期 (Date of sampling)		2025-06-17、2025-06-18					
环境条件 (Condition of sampling)		日期	天气	风速(m/s)	风向	温度(°C)	相对湿度(%)
		2025-06-17	阴	1.6	南风	26~30	60~68
		2025-06-18	阴	1.4	南风	27~32	65~76
检测因子 Detection factor	检测位置 Place of testing	检测方法 & 标准号 Method of testing and Standard					
噪声	详见检测结果表及点位示意图	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》					

## 二、检测仪器(Instrument):

检测项目	噪声			
检测仪器	仪器名称及型号	测量范围	生产厂家	检定与校准
	AWA5688 多功能声级计	32dB~130dB	杭州爱华仪器有限公司	1、检定单位: 深圳市计量质量检测研究院; 2、检定证书号: JL2503985921; 3、有效期至: 2026-03-26。
检测仪器	仪器名称及型号	声压级精度	生产厂家	检定与校准
	声校准器 (AWA6221B)	(±0.3dB, 20°C±5°C) (±0.5dB, -10°C±50°C)	杭州爱华仪器有限公司	1、检定单位: 深圳市计量质量检测研究院; 2、检定证书号: JL2503985931; 3、有效期至: 2026-03-26。

## 三、检测结果 (Testing result):

噪声检测结果表  
(2025-06-17)

单位(unit):dB(A)

序号	点位名称	主要噪声源	检测时间 (min)	昼间 ( $L_{eq}$ )	夜间 ( $L_{eq}$ )
1	广东能源三水南山 18.19 光伏区北侧 N1	环境噪声	09:10:56~09:11:56 22:07:09~22:08:09	50	44
2	广东能源三水南山 18.19 光伏区东侧 N2	环境噪声	09:28:21~09:29:21 22:23:34~22:24:34	48	44
3	广东能源三水南山 18.19 光伏区西侧 N3	环境噪声	10:03:15~10:04:15 22:56:28~22:57:28	50	43
4	广东能源三水南山 18.19 光伏区南侧 N4	环境噪声	10:26:46~10:27:46 23:17:16~23:18:16	47	43
参考限值		--		60	50
参考标准		GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类			

噪声检测结果表  
(2025-06-18)

单位(unit):dB(A)

序号	点位名称	主要噪声源	检测时间 (min)	昼间 ( $L_{eq}$ )	夜间 ( $L_{eq}$ )
1	广东能源三水南山 18.19 光伏区北侧 N1	环境噪声	13:30:16~13:31:16 22:01:18~22:02:18	51	43
2	广东能源三水南山 18.19 光伏区东侧 N2	环境噪声	13:45:47~13:46:47 22:15:33~22:16:33	50	42
3	广东能源三水南山 18.19 光伏区西侧 N3	环境噪声	14:02:05~14:03:05 22:35:18~22:36:18	49	43
4	广东能源三水南山 18.19 光伏区南侧 N4	环境噪声	14:22:18~14:23:18 22:51:19~22:52:19	49	44
参考限值		--		60	50
参考标准		GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类			

四、现场检测图 (The testing figure) :



噪声检测图片

编写(written by):

戴姪茗

复核(inspected by):

熊渊

签发(approved by):

刘建国

( 技术负责人)

签发日期(date):

2024.06.20



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202219113668

名称：深圳市源策通检测技术有限公司

地址：深圳市龙岗区龙城街道愉园社区白灰围一路兴龙大厦6楼601

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。  
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由深圳市源策通检测技术有限公司承担。

许可使用标志



202219113668

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

复查

发证日期：2022年03月03日

有效期至：2028年03月02日

发证机关：(印章)