

# 东莞谢岗门站气源上载项目 社会稳定风险评估信息公示

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）及《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095号）等文件的要求，现将东莞新奥燃气有限公司东莞谢岗门站气源上载项目社会稳定风险评估信息公示如下：

## 一、项目名称

项目名称：东莞谢岗门站气源上载项目

## 二、建设单位

建设单位：东莞新奥燃气有限公司

单位地址：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段196号

联系人：黄茂逢 联系电话：18988749680

## 三、社会稳定风险编制单位

单位名称：广东国仕工程咨询有限公司

单位地址：广州市花都区汇晶西一街1号815-818室

联系电话：020-36883728；传真：020-36883728

## 四、项目概况

本项目是落实国家双碳战略、天然气“全国一张网”建设的重要举措。广东省天然气需求刚性增长、用气时空错配显著，东莞作为“双万”城市，传统城燃单向输配存在峰谷调配瓶颈。项目旨在打通气源双向通道，完善市域与省级管网互联互通，盘活富余气源、提升应急保供能力，助力东莞能源低碳转型与大湾区能源协同保供，支持东莞经济社会发展需求。

本项目在现状东莞市谢岗门站（已建设）站内进行改造，项目设计气源上载量为 5000Nm<sup>3</sup>/h，设计压力 10MPa，从谢岗门站西二线直连撬取气，经增压、计量后上载至省网东莞分输站。在现状谢岗门站内新增压缩机撬 2 套（一备一开，进口工作压力为 4.5~5.5MPa，出口工作压力为 5.8~9.0MPa，设计压力 10MPa），流量计量撬 1 套（含流量计 2 台，一备一开），配套建设约 400 米 DN100 进气管道和外输管道，预估 2026 年 10 月投产。

### 五、公示征询事项

1、征求公众意见范围：东莞市谢岗门站周边区域的居民、企事业单位以及受项目建设影响的群众。

2、征求公众意见的主要内容：拟建项目主要社会稳定风险因素，以及防范社会稳定风险的合理可行的措施、建议和其他相关要求。

### 六、公示时间：

2026 年 04 月 29 日-2026 年 05 月 05 日止，共 7 天。

### 七、公示说明

1、公众意见可通过信函、传真、电子邮件等书面形式与建设单位或社会稳定风险编制单位联系。

2、自公示之日起七日内，建设单位或受委托的社会稳定风险编制单位为公众提供相关资料查询、查阅服务。

3、公众对建设项目如有社会稳定风险的建议或意见，可自公示之日起七日内，向建设单位、社会稳定风险分析报告编制单位提出问题，也可将书面意见另行抄送当地主管部门审阅。

建设单位：东莞新奥燃气有限公司

编制单位：广东国仕工程咨询有限公司

2025 年 04 月 29 日