



180712050120

吉林通晟环境科技有限公司

检测报告

检测报告编号：20210815002

报告名称：扶余市污水处理有限公司(2021年08月份)

检测报告

委托单位：扶余市污水处理有限公司

检测内容：水质

检测单位：吉林通晟环境科技有限公司

报告页数：共3页



扫描全能王 创建

检测报告说明

1、报告封面无计量认证专用章及本公司业务专用章无效，报告

无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无授权签字人签字无效。

3、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，检测结果仅供委托者了解样品品质之用。

5、由本公司采集的样品，仅对当时工况下采集的样品负责。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

8、未经本公司书面同意，本报告不作为仲裁、诉讼、产品鉴定等依据。

地址：扶余市惠民路与青年街交汇

电话：0438-6655224

传真：0438-6655224

邮编：131200





扶余市污水处理有限公司(2021年08月份)检测报告

1、概述

受扶余市污水处理有限公司委托，我公司于2021年08月07日至15日对扶余市污水处理有限公司的污水处理设备出水口水质进行了取样、检测。

2、检测内容

表1水质检测内容

检测点位	检测因子	检测频次	样品状态
污水处理设备出水口	PH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油类、阴离子合成洗涤剂、总磷、总氮、色度、汞、镉、铅、六价铬、总铬、烷基汞、粪大肠菌群。	1次/天*1天	液态

3、检测结果

表2水质检测结果

序号	检测因子	检测结果 (08月07日)
01	PH (无量纲)	7.10
02	悬浮物 (mg/L)	6
03	化学需氧量 (mg/L)	12
04	生化需氧量 (mg/L)	4.0
05	氨氮 (mg/L)	0.130
06	石油类 (mg/L)	0.06L
07	动植物油类 (mg/L)	0.06L
08	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.09
09	总磷 (mg/L)	0.13
10	总氮 (mg/L)	8.91
11	色度(倍)	4
12	砷 (μg/L)	0.3L
13	汞 (μg/L)	0.18
14	镉 (mg/L)	0.05L



15	铝 (mg/L)	0.01L
16	六价铬 (mg/L)	0.004L
17	总铬 (mg/L)	0.03L
18	甲基汞 (ng/L)	10L
19	乙基汞 (ng/L)	20L
20	粪大肠菌群 (MPN/L)	<20

(注: 污水排放口流量: 260.452L/s)

4、检测依据及分析方法

表 3 检测依据及分析方法

序号	检测因子	检测依据及分析方法
01	PH	水质 PH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
02	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
03	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
04	生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
05	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009
06	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
07	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
08	阴离子合成洗涤剂	水质 阴离子合成洗涤剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
09	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
10	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
11	色度	水质 色度的测定 GB/T11903-1989
12	砷	水质 汞、砷、硒、铋、锡的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
13	汞	水质 汞、砷、硒、铋、锡的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
14	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987
15	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987
16	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
17	总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
18	甲基汞	环境 甲基汞的测定 气相色谱法 GB/T 17132-1997





序号	检测因子	检测依据及分析方法
19	乙基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-93
20	粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ755-2015

5、检测仪器及编号

表 4 检测仪器及编号

序号	仪器名称	仪器编号
01	电子天平 AL204-1C	1230440177
02	扫描型紫外可见分光光度计 UV755B	JC2020102064
03	721 可见分光光度计	211712161
04	红外测油仪 QH-CY6000	20031015
05	原子吸收分光光度计 SP-3520AA	YX3118042018
06	原子荧光光度计 RGF-6200	6200170531
07	气相色谱 GC9600	20190123012
08	PH 计 PHS-3C	150412
09	生化培养箱 SPX-250B-Z	180249
10	立式压力蒸汽灭菌器 BXM-30R	2122

6、检测质量保证

6.1 检测人员必须持有检测证,所有检测仪器都经过计量部门检定并在有效期内。

6.2 检测报告严格实行三级审核制度,经初审、审核,最后由授权签字人审定。

以下空白

报告编写人: 邵瑞波 审核人: 张利军

授权签字人: 张利军

吉林通晟环境科技有限公司

2021年08月15日

