

太湖博爱医院医养结合项目竣工环境保护验收专家意见

2021年10月29日，太湖博爱医院组织了太湖博爱医院医养结合项目竣工环境保护验收会（以下简称“验收”），参加验收会议的有：验收监测单位安徽威正测试技术有限公司，邀请了3名专家参加。会议成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位、验收监测报告编制单位对项目环保竣工验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收监测报告及现场检查情况，专家意见如下：

1、对照环评及批复，核实实际建设情况，复核病床数，核实设备及设施清单；环评文本未包含辐射设施相关内容，需进一步核实本次验收的范围，说明项目是否存在重大变动情况。

2、完善监测报告，核实监测点位，完善无组织废气监测实验室控制及数据规范性说明。

3、完善污水处理工艺流程说明；明确雨污分流措施；规范消毒措施和污水排放口设置，不得遮盖。

4、规范危废间的设置，进一步说明所采取防渗措施的规范性及不同危废的分区暂存是否满足要求；完善污水处理站污泥暂存及处置措施；完善危废处置协议。

5、规范标识标牌；补充环保措施运行台账和环保管理岗位责任制度落实情况。

专家组长：



2021年10月29日



扫描全能王 创建